



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел. факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)(наименование органа государственного пожарного надзора)(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41-002-2022/0101пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 51 комбинированного вида»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №41-002-2022/0101рс от «26» апреля 2022 года, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, 5 с «04» мая 2022 г., 10 час. 30 мин. по «04» мая 2022 г., 13 час. 00 мин. с «11» мая 2022 г., 09 час. 30 мин. по «11» мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кожедубом Максимом Геннадьевичем,

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

заведующий МАДОУ «Детский сад № 51» Гаврилова Валентина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, препят-	п.п. «д» п. 16 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020	01.05.2023 г.	

	ствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (две двери поз 18 и поз. 45 технического паспорта) Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	№ 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». ч.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
2.	На объекте защиты в музыкальном зале применены декоративно-отделочные материалы на потолке выше чем КМ1 (предоставлен сертификат №С-RU.ПБ36.В.00001) (с классом пожарной опасности КМ3)	п. 6 ст. 134, п. 1 таблица 29 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2023 г.	
3. ✓	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не произведены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30) 1) складское помещение на втором этаже поз. 41 технического паспорта	п. 12 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) "О противопожарном режиме" ст. 26, 27 п. 2, 3, ст. 88 таблица 23, 24 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	01.05.2023 г.	
4.	На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением	п.п. «б» п. 17 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.05.2023 г.	

соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заваруцкая Ковришова В.В.
Н.О. Зодд:
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]
 (подпись)

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Кожедуб Максим Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

[Подпись]
 (подпись)



Заместитель начальника отдела
начальник ОНДиПР ОНДиПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы
Е.Ю. Гриднев

[Подпись]
 (подпись)