



## МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**

**Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
по г. Петропавловску-Камчатскому**

ул. Пограничная, 85,  
г. Петропавловск-Камчатский, 683032  
факс тел: 30-10-67;

Директору  
МАДОУ «Детский сад №51  
комбинированного вида»

г. Петропавловск-Камчатский  
ул. Павлова, 5

«31» августа 2021 г.

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений в области пожарной безопасности

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. ст. 1, ст. 5, ст. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». В период с 10 час. 30 мин. «11» августа 2021 г. до 11 час. 30 мин., «12» августа 2021 г., с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., в ходе проведения планового мероприятия по контролю отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях МАДОУ «Детский сад №51 комбинированного вида», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д.5.

**В ходе указанной проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:**

1. Предел огнестойкости оконных проемов в стене пищеблока менее установленных требований (Е30-оконный проем). (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.2 СП 4.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».);
2. В помещениях кастилярной, прачечной проходят трубы водоснабжения, выполненные из полимерных материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов произведены без отсеченных защитных устройств, а именно: обжимных муфт из терморасширяющихся материалов, клапанов или иных приспособлений, обеспечивающих перекрытие пластмассовых трубопроводов в местах сопряжения с пересекаемыми строительными конструкциями. (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 137 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.1, п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты. ГОСТ Р 53306-2009 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость».)

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Вам необходимо рассмотреть настоящее представление в течение месяца со дня его получения и **сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.**

О месте и времени рассмотрения представления уведомить отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому.

Предупреждаю Вас, что согласно ст.19.6 КоАП РФ за непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Петропавловска-Камчатского  
по пожарному надзору  
майор внутренней службы



К.Л. Шендрик

Представление получил:

---

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года